

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

आधिकारी

फैजाबाद।

संख्या: आई-7/एफएस-2017(विद्यालय)

दिनांक: २०-०३-2017

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
बाबू गया प्रसाद कॉनवेंट स्कूल
समदा गोसाइंगंज, फैजाबाद।

विषय:- बाबू गया प्रसाद कॉनवेंट स्कूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 20.01.2017 के माध्यम से उक्त विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त स्थल का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचना:-

- 1- शैक्षिक भवन का टोटल एरिया 8959.05 वर्गमीटर है।
- 2- शैक्षिक भवन का भूतल कवर्ड एरिया 1069.38 वर्गमीटर एवं प्रथम तल का कवर्ड एरिया 381.26 वर्गमीटर है।
- 3- भवन की ऊँचाई 07 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की एजूकेशनलश्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दौड़ागत व्यवस्था:-

- 1- पहुंच मार्ग:- शैक्षिण भवन तक अग्निशमन वाहन पहुंच कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
- 2- प्रवेश द्वार की ढौड़ाई मानक के अनुसार है।
- 3- शैक्षिण भवन में 02 स्टेपर केस का प्राविधान किया गया है, जो मानक के अनुसार है।


अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आर्क इण्डिया-2005 के सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनसार स्थापित पायी गयी।

1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार प्रत्येक तल पर 04 अद्वा ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये जो आई0एस0आई0 मार्क है।


2- आपातकालीन सेवाओं के फोन नं0 100, 101, 05278-224233 एवं 9454418709 का अधिष्ठापन किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर के भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनायें रखने हेतु मैनीनेस्ट शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षण स्टॉफ नियुक्त किया जाय।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
- 5- प्रत्येक छ: माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मौक डिल/फायर डिल कराई जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाय।
- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उल्लंघनायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


MANAGER
BABU GAYA PRASAD
CONVENT SCHOOL
SAMDA GOSHAINGANJ JAYODHYA


PRINCIPAL
BABU GAYA PRASAD CONVENT SCHOOL
SAMDA GOSHAINGANJ JAYODHYA


(आई0एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
फैजाबाद।

कार्यलय	मुख्य	अग्निशमन	अधिकारी	अयोध्या
---------	-------	----------	---------	---------

पत्रसं-आई- / एफ०एस०-2021(नवीनीकरण)

दिनांक- 20।२।२१

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

Babu Gaya Prasad Convent School

Samda Goshainganj Ayodhya


विषय:- भवन में स्थापित रक्षा, फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम व
रक्षापना/क्रियाशीलता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संन्दर्भ:- आवेदक/आप का पत्रांक NIL दिनांक NIL

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रपत्र के क्रम में मेरे द्वारा आपके प्रतिष्ठा Babu Gaya
Prasad Convent School का अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण
किया/कराया गया इनकी आख्या दिनांक * के अनुसार निम्नवत पाया गया-

1. फायर एक्सटिंग्यूशर 07. अद्द व्यवस्थित पाए गये जिसका परीक्षण शुल्क भारतीय
स्टेट बैंक शाखा Faizabad में चालान सं. BH 00032 दिनांक 17।०२।२०२१ के अनुसार
रु0. 70 जमा किया है।
2. होज रील सिस्टम NIL
3. प्रवेश-निकास एवं पलायन मार्ग अवरोध मुक्त रखा जाएगा तथा एन०षी०सी०-2016 के
मानकों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः विद्यालय भवन का अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं का दिनांक 16।०२।२०२२
तक के लिए नवीनीकरण/कार्यशीलता अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है
प्रबन्धक/प्रचार्य को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग
अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र किया जाना अनिवार्य होगा।


MANAGER
BABU GAYA PRASAD
CONVENT SCHOOL
SAMDA GOSHAINGANJ AYODHYA


16।२।२१
(राजकिशोर राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या
PRINCIPAL
BABU GAYA PRASAD CONVENT SCHOOL
SAMDA GOSHAINGANJ AYODHYA